

BEISPIEL FÜR DIE GGITTER-MESSUNG - VERSION OHNE L-RAHMEN

1. Messen Sie die Abmessungen **A** und **B** **innen zwischen** den Kühlerlamellen: "von-bis".
2. Maß **B** **sollte an** mehreren Stellen bestätigt werden, um zu überprüfen, ob der Kühler über die gesamte Länge gleich ist. Wenn nötig, nehmen Sie einen kleineren Wert.
3. Von den angegebenen Maße **A** und **B** **sollten** subtrahieren min betragen. 1 mm (für Aluminiumgitter) bis 2 mm (für Holzgitter und Edelstahlgitter). Das Gitter sollte mit einer feinen Lockerheit eintreten.
4. Die Abmessung **C** **sollte nicht** größer sein als die Kante des Bodenkonvektor.
5. Die angegebenen Abmessungen: **AxBxC**, sind die Abmessungen des **fertigen Gitters**.

